



US1
 Pintamateriaali ja/tai käsittely huoneselityksen mukaan
 Muovipin. peiti Planja F120 valkoinen h=1500
 Kipsilevy 13mm EK ylösoaan
 Höyrynsulku 0,2 mm
 -polyeteenikalvua, liimitys >200 + teippaus
 Koolaus 48*48 k600
 + min.villa 50
 Runko 48*198 k600
 + min.villa 200
 Tuulensuojakipsilevy 9mm
 Ristikool. 25*100 + 25*100 kk600
 AQUAPANEL-levy
 Ohutrappaus
 U= 0,17 W/m2K

AP1
 Teräsbetonilaatta 120mm
 Lattiatyrox 60 mm +
 Kapillaariniukka 300 mm
 Perus- tai täyttömaa, kallistukset salaajiin 1:50
 U= 0,20 W/m2K

YP1
 Vedeneriste 2-ker. kumbitumkemi
 - paloluokka Broof (I2)
 - K-M5 170 / 3000
 - K-M5 170 / 4000
 OSB-levy 18 mm
 Kattoristikot k900
 Puhallusvilla 400 mm
 Palovilla 100 mm
 Höyrynsulkumuovi FEL 0,2 mm
 Koolaus 32*100 k400
 Patosuojaikkilevy GF15 15 mm
 U= 0,08 W/m2K
 PALOLUOKKA EI30

VS1
 Runkoa jäykistävät väliseinät
 Muovipinnoitettu pelti
 Kipsilevy 13mm
 Runko 45x95mm k600
 Mineraalivilla, ääneneristys
 Kipsilevy 13mm
 Muovipinnoitettu pelti
 PALOLUOKKA: EI30

VS2
 Väliseinät yleensä
 Muovipinnoitetulla pellillä molemmin
 puolin verhoitu seinäelementti
 PALOLUOKKA: EI30

Bruttoala: 971,0 m²
 Kerrosala: 971,0 m²
 Kerrosala (rakennuskoodeellinen/us250mm): 962,0 m²
 Tilavuus: 4660 m³

| | |
|---|----------------------------|
| D73 | 34,4 m ² |
| D74 | 34,4 m ² |
| D75 | 34,4 m ² |
| D76 | 34,4 m ² |
| D77 | 34,4 m ² |
| D78 | 34,4 m ² |
| D79 | 34,4 m ² |
| D80 | 34,4 m ² |
| D81 | 34,4 m ² |
| D82 | 30,3 m ² |
| D83 | 30,3 m ² |
| D84 | 30,3 m ² |
| D85 | 30,3 m ² |
| D86 | 34,4 m ² |
| D87 | 34,4 m ² |
| D88 | 34,4 m ² |
| D89 | 34,4 m ² |
| D90 | 34,4 m ² |
| D91 | 34,4 m ² |
| D92 | 34,4 m ² |
| D93 | 34,4 m ² |
| D94 | 34,4 m ² |
| D95 | 38,5 m ² |
| D96 | 38,5 m ² |
| D97 | 38,5 m ² |
| D98 | 38,5 m ² |
| varastohuoneet yhteensä 10x38.5+6x34.4+9x30.3+1x24.5 = 886.6 m ² | |
| tekni. tila 5.2 m ² | |
| huoneistojen väliset seinät rakennusosa-ala 30.4 m ² | |
| Huoneistoala: | 924.8 m² |

KÄYTTÖTARKOITUS: varasto
 ovipieleen sisälle merkintä: 'EI ELINTARVIKKEITA'
PALOLUOKKA: P3
OSASTOINTI: EI30 osastointi varastohuoneittain
 EI30 yläohja
 EI30 ullakon jako max. 200 m2 osastoin
OSASTOIVAT OVET: ei ole / mahdolliset varastohuoneiden väliset ovet EI15
KANTAVAT RAKENTEET: - (ei luokkavalmista)
PINTARAKENTEET: D-s2, d2 sisäseinät ja -katot
 - (ei vaatimusta) lattiat
 D-s2, d2 ulkoseinät
 BROOF(I2) vesikate
ULOSKÄYTVÄT: Ulko-ovet
ALKUSAMMUTUS: Varastohuoneisiin käsiammuttimet 6kg oven viereen
 Vesikatolle kuivavousut pelastuslaitoksen vedensyöttöä varten
SAVUNPOISTO: Korkeiden oviaukkojen kautta

C 31.05.2016 Tarkistettu sokkelikorko ja rakennetiedot. PP
 B 11.08.2014 Muutettu huoneiden kokoo, lisätty tekninen tila, siirretty ja levennetty
 nosto-ovia, tarkistettu rakennetiedot. PP
 A 05.11.2012 Tarkistettu tiedot. PP

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| k.osa/kyliä | kornteli/tila | lantti/Rn:o | viranomaisten merkintä |
| LAANILA | ent. Ke- | määräala | |
| rakennusluokitus | | PÄÄPIIRUSTUS | |
| rakennuskohde | | piirustuksen sisältö | |
| LUJATEKO OY VARASTOHALLI D Sammaltie 90620 OULU | | POHJA JA LEIKKAUS | |
| suunnitteluala | | piirustus n:o | mittakaava |
| MIRAPLAN OY VALTAKATU 14 94100 KEMI 010 2173000 KEMPELEENTIE 7 90400 OULU 010 2173000 AINONKATU 1 96100 ROVANEMI 010 2173000 | | ARK | 1:100 |
| pvm. | piirtäjä | työ n:o | revisio |
| | | D-A02 | |
| pvm. | suunnittelija | YK-284 | C |
| 01.10.2012 | Pekka Pietilä, arkkitehti Sefa | | |
| pvm. | tarkastaja | tiedosto | |