



US1

Pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselityksen mukaan
 Kipsilevy 13mm EK
 Koolaus 48*48 k600
 + min.villa 50
 Höyrynsulku 0.2 mm
 -polyeteenikelmu, limitys >200 + teippaus
 Runko 48*198 k600
 + min.villa 200
 Tuulensuojakipsilevy 9mm
 Ristikool. 25*100 + 25*100 k600
 Profiilipelti Ruukki T20-72-1090
 U= 0,17 W/m2K

AP1

Halliosan alapohjat
 Teräsbetonilaatta 120mm
 Lattiatyrox 100 mm +
 Kapillaarihiekka 300 mm
 Perus- tai töyttömaa, kallistukset saloojiin 1:50
 U= 0,21 W/m2K

YP1

Muovipinnoitettu profiilipeltite
 - ruosteet kalveainhoajan mukaan
 - aluskate
 Kattoristikot k900
 Puhallusvilla 400 mm
 Palovilla 100 mm
 Höyrynsulkuväli PEL 0,2 mm
 Koolaus 32*100 k400
 Pulosuojakipsilevy GF15 15 mm
 U= 0,08 W/m2K
 PALOLUOKKA EI30

VS1

Väliseinät
 Kipsilevy 13mm
 Runko 45x92mm k600
 Mineraalivilla, ääneneristys
 Kipsilevy 13mm
 PALOLUOKKA: EI30

Bruttoala: 748,8 m²
 Kerrosala: 748,8 m²
 Kerrosala (rakennuskoodeellinen/us250mm): 741,4 m²
 Tilavuus: 3400 m³

VARASTO 1	38,5 m ²
VARASTO 2	38,5 m ²
VARASTO 3	38,5 m ²
VARASTO 4	38,5 m ²
VARASTO 5	38,5 m ²
VARASTO 6	38,5 m ²
VARASTO 7	34,4 m ²
VARASTO 8	34,4 m ²
VARASTO 9	38,5 m ²
VARASTO 10	38,5 m ²
VARASTO 11	24,5 m ²
VARASTO 12	30,3 m ²
VARASTO 13	30,3 m ²
VARASTO 14	30,3 m ²
VARASTO 15	30,3 m ²
VARASTO 16	34,4 m ²
VARASTO 17	34,4 m ²
VARASTO 18	34,4 m ²
VARASTO 19	30,3 m ²
VARASTO 20	30,3 m ²
varastot yhteensä	688,3 m ²
sisäinen ala	5,2 m ²
huoneistojen väliset seinät rakennusosa-ala	19,5 m ²
Huoneistoala:	~ 711,0 m²

KÄYTTÖTARKOITUS: K71 Varastorakennus
 ovipieleen sisälle merkintä: 'EI ELINTARVIKKEITA'

PALOLUOKKA: P3

OSASTOINTI: EI30 osastointi huoneistoin
 EI30 pinta-alaosastointi max. 400m2
 EI30 yläpohja
 EI30 ullakon jako max. 400 m2 osastoihin

OSASTOIVAT OVET: yleensä EI15

KANTAVAT RAKENTEET: - (ei vaatimusta)

PINTARAKENTEET: D-s2, d2 sisäseinät ja -katot
 - (ei vaatimusta) lattiat
 D-s2, d2 ulkoseinät
 BROOF(t2) vesikate

ULOSKÄYTVÄT: Ulko-ovet

ALKUSAMMUTUS: Huoneistoihin käsisammuttimet 6kg oven viereen
 Vesikatolle kuivanusut pelastuslaitoksen vedensyöttöä varten

SAVUNPOISTO: Korkeiden oviaukkojen ja ikkunoiden kautta

k.osa/kyia	kortteli/tila	tonniti/Rn:o	viranomaisten merkintä
14	1401	7	
rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS
rakennuskohde KOY VARIKKOPOLUN JEMMA- MAKASIINI Varikkopolku RAAHE			piirustuksen sisältö TALO 2 POHJA & LEIKKAUS
RAKENNUSSUUNNITTELU VALTAKATU 14 94100 KEMI 010 2173000		suunnitteluala ARK	piirustus n:o A04
pvm.	piirtäjä	työ n:o	mittakaava 1:100
-	-	-	revisio
pvm.	rakennussuunnittelija		
28.09.2017	Pekka Pietilä, arkkitehti Safa		
pvm.	pääsuunnittelija		
28.09.2017	Pekka Pietilä, arkkitehti Safa		
pvm.	tarkastaja		
-	-		
tiedosto			